



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2025

№ 334

**Об утверждении Порядка действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном
образовании Вeneвский район**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», на основании Устава муниципального образования Вeneвский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Вeneвский район (приложение).
2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования Вeneвский район от 26.09.2017 г. №1160 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования на территории муниципального образования Вeneвский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Вeneвский район Козлова П.А.

000333

4. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к Порядку действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Вeneвский район) в газете «Вести Вeneвского района», а также отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Вeneвский район (Студеникина Л.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Вeneвский район.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

**Глава администрации
муниципального образования
Вeneвский район**



А.Г. Шубчинский

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Веневский район

от 02.04.2025 № 334

**Порядок
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере
теплоснабжения в муниципальном образовании Веневский район**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Веневский район (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения готовности к отопительному периоду, координации действий должностных лиц администрации муниципального образования Веневский район (далее — муниципальное образование), теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, управляющих компаний по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования.

1.2. Под аварийной ситуацией в настоящем Порядке понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.3. Под объектами теплоснабжения в настоящем Порядке понимаются системы централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.4. Реализация Порядка необходима для обеспечения надежной эксплуатации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения;
- мобилизация усилий всех служб в муниципальном образовании, в обязанности которых входит ликвидация последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;

- сокращение времени передачи информации об аварийных ситуациях ответственным лицам с указанием причин возникновения и действий по ликвидации последствий аварии;
- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2.1. Определение возможных причин возникновения аварии и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий:

- отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении, дефекты в сварных соединениях, усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании, нарушение режимов эксплуатации - переполнение емкостей, превышения давления);
- ошибки персонала (при проведении ремонтных и профилактических работ, пуске и остановке оборудования, локализации аварийных ситуаций);
- внешние воздействия природного и техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы (штормовые ветры и ураганы, снежные заносы, ливневые дожди, грозовые разряды, механические повреждения, диверсии, взрывы, пожары), а также отключение энергоносителей (электроэнергия, газ, вода).

Каждый сценарий аварийной ситуации должен предполагать применение эффективных сил и средств по ее ликвидации, действующих норм и правил:

- инструкций по ликвидации аварий на объектах;
- инструкций по ликвидации аварий на предприятиях;
- средств противоаварийной автоматики, средств пожаротушения и индивидуальной защиты, предупредительной сигнализации,
- персонала, обученного действиям по локализации аварий.

Всё вышеперечисленное способствует уменьшению вероятности возникновения и сокращению времени ликвидации аварий.

2.2. Возможные сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, возможные масштабы и уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в приложении 1 к Порядку.

3. Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения, в том числе материально-технического, инженерного и финансового обеспечения

3.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.2. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования и ресурсоснабжающих организаций.

3.3. Привлечение сил и средств материально-технического и инженерного обеспечения регулируется отдельным порядком, утвержденным в муниципальном образовании.

3.4. При необходимости, в установленном порядке могут быть использованы материально-технические ресурсы из резерва, формируемого в соответствии с постановлением администрации Тульской области от 09.12.2005 № 843 «Об утверждении Положения о порядке формирования, пополнения, хранения и выделения резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Тульской области».

3.5. Перечень доступных сил и средств, используемых в зависимости от сценария наиболее вероятных аварий, и их размещение приведены в приложении 2 к настоящему Порядку.

4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

4.1. При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, обязан в установленные сроки передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования (далее — ЕДДС).

4.2. Координацию ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании осуществляет ЕДДС.

4.3. ЕДДС осуществляет оперативный контроль за устранением аварийных ситуаций, организует взаимодействие по вопросам сбора, обработки и обмена информацией при ликвидации последствий аварийных ситуаций всех дежурно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций с экстренными оперативными службами организаций, центром управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Тульской области, органами исполнительной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципального образования.

4.4. К работам по ликвидации последствий аварийных ситуаций в круглосуточном режиме привлекаются специалисты аварийно-

диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения.

4.5. Для ликвидации аварии может быть назначено внеочередное заседание штаба по подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов. Решение о внеочередном заседании штаба принимает глава администрации муниципального образования в соответствии с Положением о штабе.

5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

5.1. Обеспечение безопасности населения при возникновении аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения является важнейшей составляющей деятельности по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

5.2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения подразделяются на:

5.2.1. Экстренное реагирование (во время аварии):

Оповещение населения:

- использование систем экстренного оповещения (СМС, ТВ, радио, соцсети, громкоговорители);

- информирование о характере аварии, зоне поражения и рекомендациях (например, избегать зоны разлива теплоносителя).

Эвакуация и защита:

- организация временных пунктов обогрева в безопасных зонах (школы, административные здания);

- эвакуация населения из зон риска (при угрозе прорыва горячей воды/пара);

- обеспечение транспортом для перемещения в безопасные места.

Медицинская помощь:

- разворачивание мобильных медпунктов для помощи пострадавшим (ожоги, переохлаждение);

- привлечение скорой помощи и сотрудников Главного управления по чрезвычайным ситуациям по Тульской области.

5.2.2. Обеспечение жизнедеятельности:

- предоставление временных источников тепла (электрообогреватели, тепловые пушки);

- организация пунктов раздачи горячего питания и теплой одежды.

5.2.3. Послеаварийные мероприятия:

- оценка ущерба и проверка систем на безопасность перед повторным запуском.

- анализ причин аварии и внедрение мер по предотвращению повторных случаев.

– психологическая помощь пострадавшим (при необходимости).

5.2.4. Резервирование ресурсов:

– создание запасов аварийного оборудования (трубы, запорная арматура);

– обеспечение резервных источников энергии (генераторы для котельных).

5.3. Иные мероприятия приведены в Приложениях 3 и 4 к настоящему Порядку.

6. Состав и дислокация сил и средств

6.1. Состав и дислокация средств ресурсоснабжающих организаций приведены в приложении 2 к настоящему Порядку.

Приложение №1
к порядку действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Веневский район

Сценарии аварий и наиболее опасные по последствиям аварии, а также источники (места) их возникновения, возможные масштабы и уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации

Вид аварии	Действия дежурных спецслужб города					
	ЕДДС МО Веневский район	ООО «Венев-Сервис»	ООО «ТеплоРесурс» ООО «ККС»	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Новомосковске	Станция скорой неотложной помощи	Новомосковские РЭС
1	2	3	4	5	6	7
Получение извещения об аварии (пожар, взрыв, газов или котлов, загроможденность котельной или ГРП, отравление отходящими газами, разрыв баков-аккумуляторов и магистрального трубопровода отопления.	а) Оповещает службы, привлекаемые для ликвидации последствий происшествия или ЧС. б) Докладывает Главе района по тел. 2-12-33. По указанию оповещает членов КЧС и ОПБ. в) Докладывает: старшему оперативному дежурному	а) высылает аварийно-восстановительную группу; при необходимости организует (прекращает) подачу теплоносителя потребителям; в) принимает меры по недопущению распространения	а) дает заявителю инструкции; б) регистрирует заявку; в) в течение 5 минут высылает аварийную машину; г) оповещает генерального директора, технического директора, старшего диспетчера АДС, начальника участка производственного подразделения №2	а) АДС высылает аварийную машину; при необходимости отключает объект от внешних сетей газоснабжения; в) оказывает практическую и методическую помощь в локализации аварии.	а) высылает машину скорой помощи; б) оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебное учреждение.	а) высылает аварийную машину. б) уточняет и указывает прохождение коммуникаций, колодцев, пожарных гидрантов; в) по необходимости: - обеспечивает бесперебойную подачу воды в район
						8
						а) высылает аварийную бригаду б) уточняет и указывает прохождение коммуникаций, колодцев, пожарных гидрантов; в) по необходимости: - обеспечивает бесперебойную подачу воды в район

Вид аварии	Действия дежурных спецслужб города						
	ЕДДС МО Веневский район	ООО «Венев-Сервис»	ООО «ТеплоРесурс» ООО «ККС»	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Новомосковске	Станция скорой неотложной помощи	Новомосковские РЭС	МУП «ВК-Грицкий» МУП «ВК-Венев»
1	2 ЦУКС по тел. (4872) 31-63-90 г) Делает запись в журнал. д) Уточняет данные обстановки в районе происшествия или ЧС. е) Организует взаимодействие. ж) Отправляет донесения в ЦУКС.	3 ния аварийной ситуации на жилой сектор, размороживан ию внутренних систем зданий; г) при необходимост и оповещает жителей.	4 Веневский район ООО «ТеплоРесурс» или ООО «ККС». Филиал ОАО «Газпром – 8- 48762-6-14-01 ЕДДС –8-48745-2- 39-18 Муниципальную службу спасения 0- 59 Администрацию МО Веневский район 8-48745-2-12-33 Управляющую компанию ООО «Венев-Сервис» 8-48745-2-27-70 Единую службу спасения - 01 УВД – 02 Скорую помощь – 03 Водоснабжающую организацию	5 5	6 6	7 7	8 аварии; - отключает подачу воды;

Вид аварии	Действия дежурных спецслужб города						
	ЕДДС МО Веневский район	ООО «Венев-Сервис»	ООО «ТеплоРесурс» ООО «ККС»	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Новомосковске	Станция скорой неотложной помощи	Новомосковские РЭС	МУП «ВК- Грицовский» МУП «ВК-Венев»
1	2	3	4	5	6	7	8
Пожар	а) Оповещает службы, привлекаемые для ликвидации последствий происшествия или ЧС. б) Докладывает Главе района по тел. 2-12-33. По указанию оповещает членов КЧС и ОПБ. в) Докладывает: старшему оперативному дежурному	а) высылает аварийно-восстановительную группу; б) при необходимости ограничивает (прекращает) подачу теплоносителя потребителям ;	1.Отключает газ на вводе на объекте. 2.Действует согласно плану локализации возможных аварий на опасных производственных объектах ООО «ТеплоРесурс» (ООО «ККС»)	1.Высылает аварийную машину. 2.По указанию руководителя работ отключает объект от внешних сетей газоснабжения. 3.Оказывает практическую и методическую помощь в локализации аварии.	Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебное учреждение.	Отключает электроэнергию на объекте.	Обеспечивает бесперебойную подачу воды.

Вид аварии	Действия дежурных спецслужб города						
	ЕДДС МО Веневский район	ООО «Венев-Сервис»	ООО «ТеплоРесурс» ООО «ККС»	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Новомосковске	Станция скорой неотложной помощи	Новомосковские РЭС	МУП «ВК- Гриновский» МУП «ВК-Венев»
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЦУКС по тел. (4872) 31-63-90 г) Делает запись в журнал. д) Уточняет данные обстановки в районе происшествия или ЧС. е) Организует взаимодействие. ж) Отправляет донесения в ЦУКС.						
Взрыв газов Взрыв котла	а) Оповещает службы, привлекаемые для ликвидации последствий происшествия или ЧС. б) Докладывает Главе района по тел. 2-12-33. По указанию оповещает членов КЧС и	а) высылает аварийно- восстановитель ную группу; б) при необходимости и ограничивает (прекращает) подачу теплоносителя потребителям	1.Принимает меры по предотвращению последующих взрывов, возникновения очагов пожара. 2.Действует согласно плану локализации возможных аварий на опасных производственных	1.АДС высылает аварийную машину. 2.Отключает газ на вводе с установкой заглушки. 3.По необходимости отключает объект от внешних сетей газоснабжения. 3.Оказывает практическую помощь в локализации аварии.	Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в медицинское учреждение.	Отключает электроэнергию на объект.	По требованию руководителя бригады УГПС подает воду на место взрыва через систему. водоснабжения.

Действия дежурных спецслужб города							
Вид аварии	ЕДДС МО Веневский район	ООО «Венев-Сервис»	ООО «ТеплоРесурс» ООО «ККС»	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Новомосковске	Станция скорой неотложной помощи	Новомосковские РЭС	МУП «ВК-Гриновский» МУП «ВК-Венев»
1	2	3	4	5	6	7	8
	ОПБ. в) Докладывает: старшему оперативному дежурному ЦУКС по тел. (4872) 31-63-90 г) Делает запись в журнал. д) Уточняет данные обстановки в районе происшествия или ЧС. е) Организует взаимодействие. ж) Отправляет донесения в ЦУКС.	; в) принимает меры по недопущению распростране- ния аварийной ситуации на жилой сектор, размораживан- ию внутренних систем зданий; г) оповещает жителей	объектах ООО «ТеплоРесурс» (ООО «ККС»).				
Загазованность помещения и подвалов объектов.	а) Оповещает службы, привлекаемые для ликвидации последствий происшествия или ЧС. б) Докладывает	а) высылает аварийно- восстановител- ьную группу; б) действует согласно плану локализации	1. Отключает газ на вводе. 2. Принимает меры по предотвращению возгорания газа, взрыва. 3. Действует	1. Высылает аварийную машину. 2. Отключает объект от внешних сетей газоснабжения. 3. Действует согласно плану	Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебное учреждения.	По просьбе руководител- я работ обеспечивает объект.	По просьбе руководителя работ уточняет прохождение трасс. Обеспечивает готовность

Вид аварии	Действия дежурных спецслужб города						
	ЕДДС МО Вeneвский район	ООО «Венеv- Сервис»	ООО «ТеплоРесурс» ООО «ККС»	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Новомосковске	Станция скорой неотложной помощи	Новомосковские РЭС	МУП «ВК- Гричевский» МУП «ВК-Венеv»
1	2	3	4	5	6	7	8
	Главе района по тел. 2-12-33. По указанию оповещает членов КЧС и ОПБ. в) Докладывает: старшему оперативному дежурному ЦУКС по тел. (4872) 31-63-90 г) Делает запись в журнал. д) Уточняет данные обстановки в районе происшествия или ЧС. е) Организует взаимодействие. ж) Отправляет донесения в ЦУКС.	возможных аварий; в) проверяет подвалы и камеры на предмет загазованност и; г) оповещает жителей	согласно плану локализации возможных аварий на опасных производственных объектах ООО «ТеплоРесурс» (ООО «ККС»).	локализации возможных аварий.	6	7	систем подачи воды для тушения возможного пожара.
Авария на газопроводе (повреждение	а) Оповещает службы, привлекаемые	а) высылает аварийно- восстановител	1. Осуществляет общее руководство работами.	1. Высылает аварийную машину. 2. Отключает объект	1. Находится в готовности на месте аварии.	Отключает электроэнер гию на	1. По просьбе руководителя работ

Вид аварии	Действия дежурных спецслужб города					
	ЕДДС МО Вeneвский район	ООО «Венеv- Сервис»	ООО «ТеплоРесурс» ООО «ККС»	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Новомосковске	Станция скорой неотложной помощи	Новомосковские РЭС
1	2	3	4	5	6	7
механическое или коррозионное	для ликвидации последствий происшествия или ЧС. б) Докладывает Главе района по тел. 2-12-33. По указанию оповещает членов КЧС и ОПБ. в) Докладывает: старшему оперативному дежурному ЦУКС по тел. (4872) 31-63-90 г) Делает запись в журнал. д) Уточняет данные обстановки в районе происшествия или ЧС. е) Организует взаимодействие. ж) Отправляет	б) Действует согласно плану локализации возможных аварий; в) проверяет подвалы и камеры на предмет загазованност и; г) оповещает жителей	2. Отключает газ на вводе на объекте. 3. Действует согласно плану локализации аварии на опасных производственных объектах ООО «ТеплоРесурс» (ООО «ККС»).	от внешних сетей газоснабжения. 3. Действует согласно плану локализации аварий.	2. В случае необходимости и оказывает помощь пострадавшим .	объект.
						8
						уточняет прохождение трасс. 2. Обеспечива ет готовность систем подачи волды для тушения возможных возгораний.

Вид аварии	Действия дежурных спецслужб города						
	ЕДДС МО Веновский район	ООО «Венер- Сервис»	ООО «ТеплоРесурс» ООО «ККС»	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Новомосковске	Станция скорой неотложной помощи	Новомосковские РЭС	МУП «ВК- Грибовский» МУП «ВК-Венев»
1	2	3	4	5	6	7	8
	донесения в ЦУКС.						
Разрыв (утечка) баков- аккумуляторов V>500м3	а) Оповещает службы, привлекаемые для ликвидации последствий происшествия или ЧС. б) Докладывает Главе района по тел. 2-12-33. По указанию оповещает членов КЧС и ОПБ. в) Докладывает: старшему оперативному дежурному ЦУКС по тел. (4872) 31-63-90 г) Делает запись в журнал. д) Уточняет данные обстановки в районе	а) высылает аварийно- восстановител ьную группу; б) при необходимост и ограничивает (прекращает) подачу теплоносител я потребителям ; в) оповещает жителей.	а) отключает газ, баки- аккумуляторы, кислотное хозяйство; б) действует согласно локализации возможных аварий и инструкций по эксплуатации БА и другого котельного оборудования, имеющихся на данном объекте, с соблюдением противоаварийного циркуляра Ц-О8- 82/Г в) принимает меры по предотвращению взрывов, возникновению пожара.	а) действует согласно взаимодействию и плану локализации и ликвидации аварий.	а) оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебное учреждение	При необходимо сти отключает электроэнер гию на объекте.	а) обеспечивает работоспособ ность системы канализации и дренирования

Вид аварии	Действия дежурных спецслужб города						
	ЕДДС МО Веневский район	ООО «Венев- Сервис»	ООО «ТеплоРесурс» ООО «ККС»	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Новомосковске	Станция скорой неотложной помощи	Новомосковские РЭС	МУП «ВК- Гриновский» МУП «ВК-Венев»
1	2	3	4	5	6	7	8
	происшествия или ЧС. е) Организует взаимодействие. ж) Отправляет донесения в ЦУКС.						
Авария на магистральном трубопроводе тепловых сетей отопления	а) Оповещает службы, привлекаемые для ликвидации последствий происшествия или ЧС. б) Докладывает Главе района по тел. 2-12-33. По указанию оповещает членов КЧС и ОПБ. в) Докладывает: старшему оперативному дежурному ЦУКС по тел. (4872) 31-63-90 г) Делает запись	а) высылает аварийно- восстановител ьную группу; б) при необходимост и ограничивает (прекращает) подачу теплоносител я потребителям ; в) принимает меры по недопущению распростране ния аварийной ситуации на	а) осуществляет общее руководство работами; б) отключает магистральный трубопровод; в) действует согласно плану локализации аварий на т/с и инструкции по ликвидации порывов на т/с, имеющихся на данном объекте.	Высылает аварийную машину для согласования подземных коммуникаций.	а) при необходимост и находится в готовности на месте аварии; б) в случае необходимост и оказывает помощь пострадавшим .	Высылает по заявке представите ля по надзору за кабельными линиями для согласовани я подземных коммуникац ий.	а) высылает представителя для прохождения подземных коммуникаци й;

Вид аварии	Действия дежурных спецслужб города						
	ЕДДС МО Веневский район	ООО «Венев- Сервис»	ООО «ТеплоРесурс» ООО «ККС»	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Новомосковске	Станция скорой неотложной помощи	Новомосковские РЭС	МУП «ВК- Грицовский» МУП «ВК-Венев»
1	2	3	4	5	6	7	8
	в журнал. д) Уточняет данные обстановки в районе происшествия или ЧС. е) Организует взаимодействие. ж) Отправляет донесения в ЦУКС.	жилой сектор, размороживан ию внутренних систем зданий; г) оповещает жителей.					
Несчастный случай от службы, или привлекаемые для ликвидации последствий происшествия или ЧС. б) Докладывает Главе района по тел. 2-12-33. По указанию оповещает членов КЧС и ОПБ. е) Докладывает: старшему	а) Оповещает службы, привлекаемые для ликвидации последствий происшествия или ЧС. б) Докладывает Главе района по тел. 2-12-33. По указанию оповещает членов КЧС и ОПБ. е) Докладывает: старшему	а) высылает аварийно- восстановител ьную группу; б) действует согласно плану локализации возможных аварий в) проверяет подвалы и камеры на предмет загазованност и;	1. Отключает газ на объекте. 2. Отключает, по необходимости, баки- аккумуляторы, тепловую сеть. 2. Действует согласно плану локализации аварий.	1. Высылает аварийную машину. 2. По указанию руководителей работ отключает объект от внешних сетей газоснабжения. 3. Оказывает практическую и методическую помощь в локализации аварии.	1. Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебные учреждения. 2. Обследует лиц, находящихся в опасной зоне.	По просьбе руководител я работ отключает электроэнер гию на объекте.	Обеспечивает готовность систем подачи воды.

Вид аварии	ЕДДС МО Веневский район	Действия дежурных спецслужб города					
		ООО «Венев-Сервис»	ООО «ТеплоРесурс» ООО «ККС»	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г. Новомосковске	Станция скорой неотложной помощи	Новомосковские РЭС	МУП «БК-Гриновский» МУП «БК-Венев»
1	2	3	4	5	6	7	8
	оперативному дежурному ЦУКС по тел. (4872) 31-63-90 г) Делает запись в журнал. д) Уточняет данные обстановки в районе происшествия или ЧС. е) Организует взаимодействие. ж) Отправляет донесения в ЦУКС.	г)оповещает жителей.					

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера общее руководство работами возлагается на Управление по делам ГО и ЧС Тульской области.

2. При пожаре общее руководство работами прибывших бригад возлагается на ГУ УПС;

3. При загазованности и авариях на объектах теплоснабжения, при несчастных случаях с людьми – на представителя комиссии по ЧС ООО "ТеплоРесурс" и ООО «ККС».

4. При отключении объекта от внешних сетей газоснабжения, общее руководство работами возлагается на филиал ОАО «Газпром газораспределение Тула».

5. Подразделения всех организаций, участвующие в ликвидации аварии, покидают место аварии только с разрешения руководителя работ.

6. Представители всех организаций на месте происшествия оказывают помощь друг другу в локализации и ликвидации аварии, обеспечивают друг друга взаимной связью и информацией.
7. Уклонение от участия в аварийных работах под предлогом ведомственной принадлежности не допускается.

Приложение № 2
к порядку действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций в
сфере теплоснабжения в муниципальном
образовании Вeneвский район

Перечень доступных сил и средств

Наименование организации	Наименование техники, место размещения, конт лицо и телефон (не менее 2-х)	Единиц	Наименование и мощность ДГУ, место размещения, конт лицо и телефон (не менее 2-х)	Количество ДГУ, место размещения, конт лицо и телефон (не менее 2-х)	Количество и вид бригад, их численность, место размещения, конт лицо и телефон (не менее 2-х)
ООО «ТеплоРесурс»	УАЗ 330365 Котельная п. Грицовский, ул. Степная, д.256 Панов В.П. 8-953-438-01-10 8-920-788-45-76	1	Бензогенератор GES-8002E 220 В 6,0-6,5 кВт Tsunami	1; Котельная п. Грицовский, ул. Степная, д.256 Панов В.П. 8-953-438-01-10 8-920-788-45-76	Одна аварийная бригада -4 чел. Котельная БМК-15 п.Грицовский Ул.Степная, д.256 Панов В.П. 8-953-438-01-10 8-920-788-45-76
ООО «ККС»	УАЗ 390995; УАЗ 390945; Экскаватор ЭП 2630; Котельная Южная; Спасский В.В. (48745) 2-39-52	1 1 1	Дизельный генератор Вепрь 2-10 кВт; Дизельный генератор АД-75С-Т400-20М11 94 кВт	1 Котельная Центральная Лебедев С.В. 8-905-620-90-12; 1 Котельная Южная Гарина Л.С. (48745)2-39-52; 1 Котельная п. Метростроевский Мартынова Е.А. (48745)7-11-69	Аварийная бригада – 4 чел. Котельная Центральная Лебедев С.В. 8-905-620-90-12; Аварийная бригада – 4 чел. Котельная Южная, Гарина Л.С. (48745)2-39-52;

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий РСО

№	Вид аварии	Дежурного диспетчера ЕДДС района	Дежурный ЖКХ	Примечание
1	При получении сообщения о происшествии, угрозе или возникновении ЧС	1.Оповещает службы, привлекаемые для ликвидации последствий происшествия или ЧС. «Ч» + 2 мин. 2.Докладывает Главе района по тел. 2-12-33. «Ч» + 4 мин. По указанию оповещает членов КЧС и ОПБ. 3.Докладывает: старшему. Оперативному дежурному ЦУКС по тел. (4872) 31-63-90 «Ч» + 3 мин. 4.Делает запись в журнал. 5.Уточняет данные обстановки в районе происшествия или ЧС. 6.Организует взаимодействие. 7.Отправляет донесения в ЦУКС.	1.Направляет аварийную бригаду в район происшествия или ЧС «Ч» + 5 мин. 2.Информирует ЕДДС района о полученном сообщении и убытии аварийной бригады, и ходе ликвидации и последствий происшествия или ЧС. «Ч» + 20 мин. 3.Доводит информацию до руководителя ЖКХ «Ч» + 2 мин.	
2	Пожар	1.Оповещает службы, привлекаемые для ликвидации последствий происшествия или ЧС. «Ч» + 2 мин. 2.Докладывает о пожаре Главе района по тел. 2-12-33. «Ч» + 4 мин. Председателю КЧС и ОПБ района по тел. 2-36-12. «Ч» + 4 мин. 3.Докладывает: старшему ОД ЦУКС по тел. (4872) 31-	1.Направляет аварийную бригаду в район происшествия или ЧС. «Ч» + 5 мин. 2.Информирует ЕДДС района о полученном сообщении и убытии аварийной бригады, ходе ликвидации и последствий происшествия или ЧС. «Ч» + 20 мин. 3.Обеспечивает бесперебойную подачу воды на место пожара, а при необходимости ее отключение	

		63-90. «Ч» + <u>3</u> мин. 4. Контролирует выезд и прибытие дежурного караула к месту пожара, организует взаимодействие служб «Ч» + <u>20</u> мин. 5. Организует взаимодействие служб. 6. Делает запись в журнал.		
3	Взрыв	1. Оповещает службы, привлекаемые для ликвидации последствий происшествия или ЧС. 2. Докладывает о пожаре Главе района по тел. 2-12-33, Председателю КЧС и ОПБ района по тел. 2-36-12. 3. Докладывает: старшему ОД ЦУКС по тел. (4872) 31-63-90. 4. Проводит сбор информации о последствиях взрыва. 5. Организует взаимодействие служб. 6. Делает запись в журнал.	1. Направляет аварийную бригаду в район происшествия или ЧС. 2. Информировывает ЕДДС района о полученном сообщении и убытии аварийной бригады, и ходе ликвидации и последствий происшествия или ЧС. 3. Организует отключение тепло-водоснабжения на территории объекта.	
4	Происшествия на объектах теплового хозяйства	1. Оповещает службы, привлекаемые для ликвидации последствий происшествия или ЧС. «Ч» + <u>2</u> мин. 2. Докладывает Главе района по тел. 2-12-33. «Ч» + <u>4</u> мин. По указанию оповещает членов КЧС и ОПБ. 3. Докладывает: старшему. Оперативному дежурному ЦУКС по тел. (4872) 31-63-90 «Ч» + <u>3</u> мин. 4. Делает запись в журнал. 5. Уточняет данные обстановки в районе происшествия или ЧС. 6. Организует взаимодействие. 7. Отправляет донесения в ЦУКС.	1. Направляет аварийную бригаду в район происшествия или ЧС «Ч» + <u>5</u> мин. 2. Информировывает ЕДДС района о полученном сообщении и убытии аварийной бригады, и ходе ликвидации и последствий происшествия или ЧС. «Ч» + <u>20</u> мин. 3. Доводит информацию до руководителя ЖКХ «Ч» + <u>2</u> мин.	

Примечание:

1. При пожаре и взрывах общее руководство работами прибывших бригад возлагается на пожарную охрану
При пожарах на газопроводах, газифицированных объектах и газозованных помещениях - на газовую службу;
При несчастных случаях с людьми - на сотрудников полиции.
2. Участвующие в ликвидации чрезвычайной ситуации службы, покидают место ЧС с разрешения руководителя работ.
3. Подписи руководителей взаимодействующих служб должны быть заверены печатями соответствующих организаций.

Приложение № 4

к порядку действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
в муниципальном образовании Вeneвский район

Схема организации оповещения руководящего состава администрации муниципального образования и взаимодействия аварийно-диспетчерских, дежурно-диспетчерских и спасательных служб

